

 LISTED FIRE RATED ACCESS DOOR AND FRAME
ASSEMBLY FOR INSTALLATION IN VERTICAL
WALL ASSEMBLIES ONLY

PORTE D'ACCÈS HOMOLOGUÉE CONTRE LE
POUR INSTALLATION DANS UN MUR VERTICAL
SEULEMENT

Homologation: 1 1/2 heure, pression positive
(Pour murs homologués de 2 heures)
Dimension maximale de la porte: 30" x 72"



LISTED FIRE RATED ACCESS DOOR AND FRAME ASSEMBLY FOR INSTALLATION IN VERTICAL WALL ASSEMBLIES ONLY

Rating achieved: 1 1/2 hours, neutral/negative pressure. (For 2 hour fire rated walls)
Maximum size: 36" x 36" or 1296 in²

Intertek
W/N 15331

Certified to: CAN/ULC S104, UL 10B, NFPA 252

PORTE D'ACCÈS HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU POUR INSTALLATION DANS UN MUR VERTICAL SEULEMENT

Homologation: 1 1/2 heure, pression neutre/négative. (Pour murs homologués de 2 heures)
Dimension maximale de la porte: 36" x 36" ou 1296 po²

WH-325402

CAUTION: This fire door closes forcefully. To prevent injury, keep your hands and fingers away from other part of your body and any other objects away from the door opening.

MISE EN GARDE: La porte coupe-feu ferme avec force lorsque le moment de sa fermeture est consécutif et pour éviter tout risque de blessure, gardez vos mains et vos doigts à l'écart de toute autre partie de votre corps et de tout objet à l'écart de l'ouverture de la porte.

cependre









OFF → ON
FIG. 501 5AB
E2P 01
400WV 0
RED-WHITE VALVE CORP.
RWV
NSF/ANSI CAN
61572
ALS
US
012

RWV
E2P
01
400WV 0